



Sertifika No Certification No	: C-24-2284-R1-N2-1
Müşteri Customer	: EKA PANO ve KABİN SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
İmalatçı Manufacturer	: EKA PANO ve KABİN SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Numune Tanımı Test Item	: EM DAHİLİ DUVAR TİP PASLANMAZ PANO (800x600x250)
Marka Trademark	: EKA ELEKTROTEKNİK
Teknik Veriler Technical Data	: IP65, IK10, 250 W
Test Standardı Test Method	: TS EN IEC 62208:2023 IEC 62208:2023 CMV
Konu Subject	: Test Sonucu (OLUMLU) Test Result (PASSED) Statik Yükler Deneyi (Static Loads) Kaldırma Deneyi (Lifting) Mekanik Çalışma (Mechanical Operation) Metal Ek Parçaların Eksenel Yüklerinin Doğrulanması (Axial Loadsof Metal Inserts) Dış Mekanik Darbelere Karşı Koruma Derecesinin Doğrulanması (IK) (Degree of Protection Against External Mechanical Impacts (IK Code)) Koruma Derecesi (IP) (Degree of Protection (IP Code)) Sınıf I Muhafazanın Açıkta Kalan İletken Parçaları ile Koruyucu Devre Arasında Etkin Toprak Sürekliliği (Effective earth continuity between the exposed-conductive-parts of the class I enclosure and the protective circuit) Korozyona Karşı Koruma (Resistance to Corrosion) Isıl Güç Kaybı Yeteneği (Thermal Power Dissipation Capability)
Uygulanan Testler Applied Tests	: Koruma Derecesi (IP) (Degree of Protection (IP Code)) Sınıf I Muhafazanın Açıkta Kalan İletken Parçaları ile Koruyucu Devre Arasında Etkin Toprak Sürekliliği (Effective earth continuity between the exposed-conductive-parts of the class I enclosure and the protective circuit) Korozyona Karşı Koruma (Resistance to Corrosion) Isıl Güç Kaybı Yeteneği (Thermal Power Dissipation Capability)
Test Rapor Numarası Test Report Number	: 24-2284-R1-N1-1
Sertifika Tarihi Certificate Date	: 16.06.2025

Deney Sorumlusu
Person in Charge of Test

Furkan ŞAHİN

Bölüm Müdürü
Department Manager

Ata Gürül ARSLANLI



Sertifika detaylarını QR kodu üzerinden kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via QR code.

TEST SERTİFİKASI
TEST CERTIFICATE

FRT.88 / Rev02 / 0924

